Ballon pour système solaire et chaudières ATTACK Z 200/300 SOL

Données techniques

Paramètre	Unité	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Volume nominal	l	200	300
Pression nominale de service	MPa	0,6	0,6
Pression d’ouverture maximale de la soupape de sécurité	MPa	0,7	0,7
Pression d’eau minimale requise	MPa	0,01	0,01
Consommation d’énergie en veille à 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Volume chauffé de l’échangeur inférieur	l	200	300
Surface de l’échangeur inférieur	m²	0,8	1,0
Volume de l’échangeur inférieur	l	5,5	8,3
Pression de service de l’échangeur inférieur	MPa	0,6	0,6
Volume chauffé de l’échangeur supérieur	l	90	130
Surface de l’échangeur supérieur	m²	0,615	0,7
Volume de l’échangeur supérieur	l	4,1	4,6
Pression de service de l’échangeur supérieur	MPa	0,6	0,6
Matériau de la cuve	—	Tôle d’acier émaillée	Tôle d’acier émaillée
Matériau de l’échangeur	—	Tube en acier émaillé	Tube en acier émaillé
Protection contre la corrosion	—	Émail cuit + anode active	Émail cuit + anode active
Raccordement eau froide et eau chaude	—	G3/4	G3/4
Circuit de circulation	—	G3/4	G3/4
Prédisposition pour résistance électrique	—	Rp6/4	Rp6/4

Paramètre	Unité	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Raccordement de l’échangeur thermique	—	Rp3/4	Rp3/4
Raccordement du thermomètre et des sondes	—	Rp1/2	Rp1/2