Ballon pour pompe à chaleur ATTACK Z 200/300 HP

Données techniques

Paramètre	Unité	Z 200 HP	Z 300 HP
Volume nominal	l	200	300
Poids à vide	kg	90	116
Pression nominale de service	MPa	0,6	0,6
Pression maximale d’ouverture de la soupape de sécurité	MPa	0,7	0,7
Pression d’eau minimale requise	MPa	0,01	0,01
Consommation en veille à 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Volume chauffé de l’échangeur inférieur	l	200	300
Surface de l’échangeur inférieur	m²	1	1,5
Volume de l’échangeur inférieur	l	5,7	8,5
Pression de service de l’échangeur inférieur	MPa	0,6	0,6
Volume chauffé de l’échangeur supérieur	l	90	130
Surface de l’échangeur supérieur	m²	0,8	1
Volume de l’échangeur supérieur	l	4,6	5,7
Pression de service de l’échangeur supérieur	MPa	0,6	0,6
Matériau de la cuve	—	Tôle d’acier émaillée	Tôle d’acier émaillée
Matériau de l’échangeur	—	Tube en acier émaillé	Tube en acier émaillé
Protection contre la corrosion	—	Émail cuit + anode active	Émail cuit + anode active
Raccordement eau froide et eau chaude	—	G3/4	G3/4
Circuit de circulation	—	G3/4	G3/4

Paramètre	Unité	Z 200 HP	Z 300 HP
Raccordement pour résistance électrique	—	Rp6/4	Rp6/4
Raccordement de l’échangeur de chaleur	—	Rp3/4	Rp3/4
Raccordement du thermomètre et des sondes	—	Rp1/2	Rp1/2