Chaudière électrique ATTACK ELECTRIC EXCELLENT

Données techniques

Paramètre	Unité	Electric Excellent 8	Electric Excellent 15	Electric Excellent 24
Puissance thermique nominale	kW	7,5	15	22,5
Courant nominal	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Indice de protection électrique	IP	40	40	40
Tension du réseau	V	3×230/400 V + N + PE/50 Hz; 1×230 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz
Courant nominal maximal	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Disjoncteur principal de l’installation électrique	A	3×16 / 1×40	3×25	3×40
Courant nominal du fusible de commande	A	0,315	0,315	0,315
Relais – durée de vie électrique	—	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V
Entrée / sortie d’eau de chauffage	G	¾″ filetage extérieur	¾″ filetage extérieur	¾″ filetage extérieur
Surpression min. de service du circuit de chauffage	bar	0,4	0,4	0,4
Surpression max. de service du circuit de chauffage	bar	3	3	3
Température max. de l’eau de chauffage	°C	80	80	80
Volume d’eau total de la chaudière	l	10,6	10,6	10,6
Rendement à puissance nominale	%	99	99	99
Vase d’expansion	l	8	8	8
Poids de la chaudière	kg	36,5	38	39,5

Paramètre	Unité	Electric Excellent 8	Electric Excellent 15	Electric Excellent 24
Dimensions (largeur × hauteur × profondeur)	mm	450×656×345	450×656×345	450×656×345